



Elektrische Betriebsanleitung

Universal - Wendeschütz

2 Schütze / 24V

für Drehstrom- und Wechselstrommotore



bestehend aus:

E : Elektrische Betriebsanleitung

M : Mechanische Betriebsanleitung (separat beiliegend)

Inhaltsverzeichnis E	Seite
SICHERHEITSHINWEISE	E 2
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	E 4
MONTAGE DES WENDESCHÜTZES	E 5
WENDESCHÜTZPLATINE UNIVERSAL	E 6
BRÜCKEN AN DER WENDESCHÜTZPLATINE	E 7
HAUPTSTROMPLAN 3 x 230V AC, PE	E 8
HAUPTSTROMPLAN 3 x 400V AC, N, PE	E 9
HAUPTSTROMPLAN 3 x 400V AC, PE	E 10
HAUPTSTROMPLAN 3 x 460V AC, PE (Sonderausführung)	E 11
HAUPTSTROMPLAN 3 x 500V AC, PE (Sonderausführung)	E 12
HAUPTSTROMPLAN 1 x 230V AC, N, PE SYMMETRISCHE WICKLUNG	E 13
HAUPTSTROMPLAN 1 x 230V AC, N, PE ASYMMETRISCHE WICKLUNG	E 14
STEUERSTROMPLAN	E 15
ZUSATZENDSCHALTER	E 16
BEFEHLSGERÄTE - ANSCHLUSSARTEN	E 17
HILFE ZUR STÖRUNGSBEHEBUNG	E 20
LEBENSDAUER / TORZYKLUS	E 21

Grundlegende Hinweise

Dieser Antrieb ist gemäß **DIN EN 12453 Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore Anforderungen** gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender alle Hinweise und Warnhinweise beachten, die in dieser Betriebsanleitung enthalten sind.

Grundsätzlich dürfen an elektrischen Anlagen nur Elektrofachkräfte arbeiten. Sie müssen die ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen, mögliche Gefahrenquellen erkennen und geeignete Sicherheitsmaßnahmen treffen können.

Umbau oder Veränderungen der ELEKTROMATEN® sind nur nach Absprache mit dem Hersteller zulässig. Originalersatzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehör dienen der Sicherheit. Bei Verwendung anderer Teile erlischt die Haftung.

Die Betriebssicherheit der gelieferten ELEKTROMATEN® ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung gewährleistet. Die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte dürfen auf keinen Fall überschritten werden (siehe entsprechende Abschnitte der Betriebsanleitung).

Sicherheitsrelevante Vorschriften

Bei der Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Prüfung der Steuerung müssen die für den spezifischen Einsatzfall gültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften beachtet werden.

Sie müssen besonders folgende Vorschriften (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) beachten:

Europäische Normen

- DIN EN 12453
Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore Anforderungen
- DIN EN 12445
Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore Prüfverfahren

zusätzlich müssen evtl. die normativen Verweise der aufgeführten Normen beachtet werden.

VDE-Vorschriften

- DIN EN 418
Sicherheit von Maschinen
NOT-AUS-Einrichtung, funktionelle Aspekte
Gestaltungsleitsätze
- DIN EN 60204-1 / VDE 0113-1
Elektrische Anlagen mit elektrischen Betriebsmitteln
- DIN EN 60335-1 / VDE 0700-1
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke

Brandverhütungsvorschriften

Unfallverhütungsvorschriften

- BGVA2
Berufsgenossenschaftliche Vorschriften für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
- ASRA1.7 Türen und Tore
Handlungshilfen zum sicheren Umgang mit Türen und Toren

Erläuterung zu den Gefahrenhinweisen

In dieser Betriebsanleitung befinden sich Hinweise, die wichtig für den sachgerechten und sicheren Umgang mit dem ELEKTROMATEN® sind.

Die einzelnen Hinweise haben folgende Bedeutung:



GEFAHR

Bedeutet, dass eine Gefahr für das Leben und die Gesundheit des Anwenders besteht, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



ACHTUNG

Bedeutet eine Warnung vor möglichen Beschädigungen des ELEKTROMATEN® oder anderen Sachwerten, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Allgemeine Gefahrenhinweise und Sicherheitsvorkehrungen

Die folgenden Gefahrenhinweise sind als generelle Richtlinie für den Umgang mit dem ELEKTROMATEN® in Verbindung mit anderen Geräten zu verstehen. Diese Hinweise müssen Sie bei Installation und Betrieb unbedingt beachten.



- Die im spezifischen Einsatzfall geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten. Der Einbau des ELEKTROMATEN®, das Öffnen von Hauben bzw. Deckeln und der elektrische Anschluss muss in spannungsfreiem Zustand erfolgen.
- Der ELEKTROMATEN® muss mit seinen bestimmungsgemäßen Abdeckungen und Schutzeinrichtungen installiert werden. Hierbei ist auf richtigen Sitz etwaiger Dichtungen und korrekt angezogene Verschraubungen zu achten.
- Bei ELEKTROMATEN® mit einem ortsfesten Netzanschluss muss ein allpoliger Hauptschalter mit entsprechender Vorsicherung vorgesehen werden.
- Überprüfen Sie spannungsführende Kabel und Leitungen regelmäßig auf Isolationsfehler oder Bruchstellen. Bei Feststellung eines Fehlers in der Verkabelung muss nach sofortigem Ausschalten der Netzspannung die defekte Verkabelung ersetzt werden.
- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob der zulässige Netzspannungsbereich der Geräte mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- NOT-AUS-Einrichtungen, gemäß VDE 0113 (EN60204), müssen in allen Betriebsarten der Steuerung wirksam bleiben. Eine Entriegelung der NOT-AUS-Einrichtung darf keinen unkontrollierten oder undefinierten Wiederanlauf bewirken.

**Warnung! Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.**

Vor Beginn der Montage die Leitungen spannungsfrei schalten und auf Spannungsfreiheit prüfen.

**Montage der Steuerung**

Die Steuerung und die elektrische Verdrahtung ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.

An elektrischen Anlagen dürfen nur Elektrofachkräfte arbeiten. Sie müssen die ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen, mögliche Gefahrenquellen erkennen und geeignete Sicherheitsmaßnahmen treffen können.

Bauseitige Vorsicherung!

Die Steuerung muss allpolig mit einem Sicherungsnennwert von max. 10A je Phase gegen Kurzschluss und Überlast geschützt werden. Dies wird mittels eines 3-poligen Sicherungsautomat bei Drehstromnetzen oder eines 1-poligen Sicherungsautomat bei Wechselstromnetzen erreicht, welche der Steuerung in der Hausinstallation vorgeschaltet sind.

Der Anschluss der Steuerung an die Hausinstallation muss über eine ausreichend dimensionierte allpolige Netztrenneinrichtung entsprechend EN 12453 erfolgen. Dieses kann durch eine Steckverbindung (16A CEE) oder einem Hauptschalter realisiert werden.

Für einen sachgerechten elektrischen Anschluss des ELEKTROMATEN® werden folgende Werkzeuge empfohlen:

- Vielfachmessgerät (für Wechselspannung bis mind. 750 VAC)
- elektrisch isolierte Schraubendreher
- Abisolierzange
- Seitenschneider
- Lochwerkzeug zum Öffnen der Kabeldurchführungen
- Ader-Endhülsen mit zugehöriger Quetschzange bei Verwendung von flexiblen Leitungen

Für den elektrischen Anschluss des ELEKTROMATEN® muss zunächst der Deckel des Wendeschützgehäuses entfernt werden.

Die Kabeldurchführungen am Wendeschützgehäuse müssen mit einem Lochwerkzeug geöffnet werden. Das Loch in der Kabeldurchführung muss kleiner als der Leitungsdurchmesser sein, damit die Dichtigkeit gewährleistet ist.

Bei einem Öffnen der Kabeldurchführung mit einem Messer oder Schraubendreher kann keine Dichtigkeit gewährleistet werden.

Die eingeführten Leitungen werden gemäß dem Hauptstromplan angeschlossen.

Bei **Drehstrom** sind die 3 Phasen der Zuleitung am Schütz K1 mit den Klemmenbezeichnung L1 / L2 / L3 anzuschließen. Wenn ein Neutralleiter N im Netz vorhanden ist, so ist dieser an Klemme N anzuschließen.

Bei **Wechselstrom** ist die Phase L1 und der Neutralleiter N der Zuleitung am Schütz K1 mit der Klemmenbezeichnung L1 / N anzuschließen.

Der PE-Leiter ist bei Dreh- oder Wechselstrom, an die jeweilige bezeichnete PE - Klemme anzuschließen.

Die Verwendung von unverwechselbaren Steckkontakten am Endschalter ermöglicht eine einfache Montage bzw. einen einfachen Wechsel der Wendeschützplatine. Bei Bedarf kann das komplette Wendeschützgehäuse nach Lösen der beiden Befestigungsschrauben abgenommen und neben dem ELEKTROMATEN® befestigt werden.

Folgende Schritte sind hierbei durchzuführen:

Montage / Demontage:

- Befestigen des Wendeschützgehäuses (**Abb. 1**)
- Verbindungskabel mit Kabeleinführung in das Getriebegehäuse einsetzen
- Einstecken des Motorsteckers (**Abb. 3 / 4 / 5**)
- Einstecken des Endschaltersteckers, die gesamte Endschalterplatine sollte hierbei mit der anderen Hand festgehalten werden (**Abb. 2**)
- Endschaltereinstellung überprüfen
- Befestigung der Endschalterhaube

Die **Demontage** ist in umgekehrter Reihenfolge vorzunehmen.

Abb. 1: Wendeschützgehäuse




Abb. 2: Endschalterstecker




Abb. 3: Motorstecker für
3 x 500V / 400V / 230V




Abb. 4: Motorstecker für
Wechselstrommotore mit
asymmetrischer Wicklung





Abb. 5: Motorstecker für
Wechselstrommotore mit
symmetrischer Wicklung



Vor Inbetriebnahme der Steuerung und dem Einstellen der Endschalter sind alle Schraubverbindungen auf festen Sitz, und den richtigen Spannungseingang für den Trafo (Brücke G) zu prüfen.

Brücke A:

Diese Brücke ist zum Betrieb des Tores unbedingt erforderlich. Durch Entfernen der Brücke wird die Spannungsversorgung unterbrochen, der elektrische Betrieb des Tores ist nicht mehr möglich. Anstatt der Brücke A können zusätzliche Sicherheitsschalter - wie z.B. Verriegelungs- oder Schlaffseilschalter - angeschlossen werden.

Brücke B:

Diese Brücke ist für die Selbsthaltung *) in der Aufbewegung erforderlich. Durch Einlegen der Brücke kann das Tor in Selbsthaltung *) geöffnet werden. Bei nicht glattflächigen Torpanzern oder Torflügeln, Einzugsicherung erforderlich.

Brücke C:

Durch Anschluss einer Schließkantensicherung mit Relaiskontakt (Schließerkontakt einer Auswerteeinheit) erfolgt die Zufahrt des Tores in Selbsthaltung. Wird keine Schließkantensicherung angeschlossen, kann das Tor nur im Totmann-Betrieb geschlossen werden.

Brücke D:

Diese Brücke ist für eine 1-Kanal-Funksteuerung oder Deckenzugschalterbetrieb erforderlich. Mit dem ersten Befehl öffnet das Tor und fährt in seine Endlage AUF. Erfolgt der zweite Befehl in der Endlage AUF, so wird über die Brücke D der Befehl umgesetzt und das Tor fährt in die Endlage ZU.

Wird das Tor zwischen seinen Endlagen z.B. mit einem Stop-Befehl angehalten, so bewirkt der nächste Befehl ein Öffnen des Tores.

Brücken E + F:

Diese Brücken sind zum Betrieb unbedingt erforderlich. Anstatt der Brücke E (unterbricht die Auffahrt) und F (unterbricht die Zufahrt) können zusätzliche Sicherheitsschalter angeschlossen werden.

Brücke G:

Diese Brücke ist zum Betrieb unbedingt erforderlich. Mit dieser Brücke ist das einspeisende Versorgungsnetz zu wählen.

Brücke G von Klemme T1 nach T2 = 1 x 230V AC, N, PE;
3 x 230V AC, PE
3 x 460V AC, PE (Sonderausführung)

Brücke G von Klemme T2 nach T3 = 3 x 400V AC, N, PE;
3 x 400V AC, PE;
3 x 500V AC, PE (Sonderausführung)


*) Selbsthaltung = Tor fährt nach Kontaktgabe selbständig weiter
Totmann-Betrieb = Tor fährt nur solange der Kontakt betätigt wird

HAUPTSTROMPLAN 3 x 230V AC, PE

52180076

F0	Sicherung bauseits
F1	Feinsicherung 1A
F2	Fehlerstromüberwachung 0,33A
F3	Thermoschutz
G1	Gleichrichter EGR II OPTIONAL
K1	Schütz AUF
K2	Schütz ZU
M1	Motor
S0	Hauptschalter bauseits
S1	Notenschalter AUF
S2	Notenschalter ZU
S3	Endschalter AUF
S4	Endschalter ZU
S10	Nothandbetätigung
S11	Taster AUF eingebaut
S12	Taster HALT eingebaut
S13	Taster ZU eingebaut
S14	Befehlsgerät AUF
S15	Befehlsgerät HALT
S16	Befehlsgerät ZU
T1	Steuertrafo 400V - 230V / 24V AC
Y1	Federkraftbremse OPTIONAL 103V DC
X1-7	Klemmenleiste Platine
X12	Klemmenleiste Endschalter
X13	Motorstecker

1 = Adernummer
2 = Adernummer




HAUPTSTROMPLAN 3 x 400V AC, N, PE

52180077

F0	Sicherung bauseits
F1	Feinsicherung 1A
F2	Fehlerstromüberwachung 0,33A
F3	Thermoschutz
G1	Gleichrichter EGR II OPTIONAL
K1	Schütz AUF
K2	Schütz ZU
M1	Motor
S0	Hauptschalter bauseits
S1	Notenschalter AUF
S2	Notenschalter ZU
S3	Endschalter AUF
S4	Endschalter ZU
S10	Nothandbetätigung
S11	Taster AUF eingebaut
S12	Taster HALT eingebaut
S13	Taster ZU eingebaut
S14	Befehlsgerät AUF
S15	Befehlsgerät HALT
S16	Befehlsgerät ZU
T1	Steuertrafo 400V-230V / 24V AC
Y1	Federkraftbremse OPTIONAL 103V DC
X1-7	Klemmenleiste Platine
X12	Klemmenleiste Endschalter
X13	Motorstecker

1 = Adernummer




HAUPTSTROMPLAN 3 x 400V AC, PE

52180084

F0	Sicherung bauseits
F1	Feinsicherung 1A
F2	Fehlerstromüberwachung 0,33A
F3	Thermoschutz
G1	Gleichrichter EGR II OPTIONAL
K1	Schütz AUF
K2	Schütz ZU
M1	Motor
S0	Hauptschalter bauseits
S1	Notenschalter AUF
S2	Notenschalter ZU
S3	Endschalter AUF
S4	Endschalter ZU
S10	Nothandbetätigung
S11	Taster AUF eingebaut
S12	Taster HALT eingebaut
S13	Taster ZU eingebaut
S14	Befehlsgerät AUF
S15	Befehlsgerät HALT
S16	Befehlsgerät ZU
T1	Steuertrafo 400V - 230V / 24V AC
Y1	Federkraftbremse OPTIONAL 103V DC
X1-7	Klemmenleiste Platine
X12	Klemmenleiste Endschalter
X13	Motorstecker

1 = Adernummer
2 = Adernummer




HAUPTSTROMPLAN 1 x 230V AC, N, PE SYMMETRISCHE WICKLUNG

52180078

C1	Betriebskondensator
F0	Sicherung baurechts
F1	Feinsicherung 1A
F2	Fehlerstromüberwachung 0,33A
F3	Thermoschutz
K1	Schütz AUF
K2	Schütz ZU
M1	Wechselstrommotor symmetrisch
S0	Hauptschalter baurechts
S1	Notenschalter AUF
S2	Notenschalter ZU
S3	Endschalter AUF
S4	Endschalter ZU
S10	Nothandbetätigung
S11	Taster AUF eingebaut
S12	Taster HALT eingebaut
S13	Taster ZU eingebaut
S14	Befehlsgerät AUF
S15	Befehlsgerät HALT
S16	Befehlsgerät ZU
T1	Steuertrafo 400V-230V / 24V AC
X1-7	Klemmenleiste Platine
X12	Klemmenleiste Endschalter
X13	Motorstecker


1 = Adernummer
2 = Adernummer




HAUPTSTROMPLAN 1 x 230V AC, N, PE ASYMMETRISCHE WICKLUNG

52180079

C1	Betriebskondensator
F0	Sicherung baureits
F1	Feinsicherung 1A
F2	Fehlerstromüberwachung 0,33A
F3	Thermoschutz
K1	Schütz AUF
K2	Schütz ZU
M1	Wechselstrommotor asymmetrisch
S0	Hauptschalter baureits
S1	Notenschalter AUF
S2	Notenschalter ZU
S3	Endschalter AUF
S4	Endschalter ZU
S10	Nothandbetätigung
S11	Taster AUF eingebaut
S12	Taster HALT eingebaut
S13	Taster ZU eingebaut
S14	Befehlsgerät AUF
S15	Befehlsgerät HALT
S16	Befehlsgerät ZU
T1	Steuertrafo 400V-230V / 24V AC
X1-7	Klemmenleiste Platine
X12	Klemmenleiste Endschalter
X13	Motorstecker
1	= Adernummer
2	






Die Schaltnocken der Zusatzendschalter werden, wie bei den Betriebsendschaltern (Mechanische Betriebsanleitung) beschrieben, eingestellt. Nach Festziehen der Grobeinstellschraube kann der Schalterpunkt mit der Feineinstellschraube korrigiert werden.

5. und 6. Zusatzendschalter (auch für "Der Sichere - Kompakt")

Der ELEKTROMAT® ist mit zwei Zusatzendschaltern (S5 / S6) ausgerüstet. Beide Zusatzendschalter sind als potenzialfreie Wechslerkontakte ausgeführt und können in beiden Bewegungsrichtungen des Tores genutzt werden.




5. und 6. + 7. ter Zusatzendschalter (bei Bestellung angeben)


(7. ter Zusatzendschalter nicht bei "Der Sichere - Kompakt" lieferbar)


Der ELEKTROMAT® ist mit drei Zusatzendschaltern (S5 / S6 / S7) ausgerüstet. Diese Zusatzendschalter können als potenzialfreie Schließer- bzw. Öffnerkontakte in beiden Bewegungsrichtungen des Tores genutzt werden. In der Abb. ist beispielhaft die Anschlussverdrahtung für zwei Schließer- und einen Öffnerkontakt dargestellt.

Durch Vertauschen der Anschlussleitungen lässt sich die gewünschte Funktion (Öffner oder Schließer) des jeweiligen Endschalters vornehmen.




- Anschlussart 1:** Betätigung des Tores durch einen Dreifachtafter mit rastendem NOT-AUS Taster.
- Anschlussart 2:** Betätigung des Tores durch einen Dreifachtafter mit integriertem Schließschalter.
- Anschlussart 3:** Betätigung des Tores durch einen Dreifachtafter mit rastendem NOT-AUS Taster und einem Dreifachtafter mit integriertem Schließschalter für das Abschalten aller Befehlsgeräte.
- Anschlussart 4:** Betätigung des Tores durch einen Dreifachtafter mit rastendem NOT-AUS Taster und einem abschaltbaren Dreifachtafter durch einen integrierten Schließschalter.
- Anschlussart 5:** Betätigung des Tores AUF/ZU durch einen Schlüssel-taster mit einer Haltaste und einem abschaltbaren Dreifachtafter durch einen integrierten Schließschalter.
- Anschlussart 6:** Betätigung des Tores durch einen Schlüssel-taster für AUF/ZU-Funktion mit oder ohne Haltaste.
- Anschlussart 7:** Betätigung des Tores AUF/ZU durch einen Schlüssel-taster mit einer Haltaste und einem Dreifachtafter.
- Anschlussart 8:** Betätigung des Tores durch einen Dreifachtafter und eine 1-Kanal-Funksteuerung. (Schließkantensicherung erforderlich) Brücke D einlegen.
- Anschlussart 9:** Betätigung des Tores durch einen Dreifachtafter und einen Deckenzugschalter. (Schließkantensicherung erforderlich) Brücke D einlegen.
- Anschlussart 10:** Anschluss einer Reflexlichtschranke in der Selbsthaltung Tor ZU. (Schließkantensicherung erforderlich)







Anschlussart 4:





Anschlussart 3:



Anschlussart 6:



Anschlussart 5:



HILFE ZUR STÖRUNGSBEHEBUNG

52192009

Störung Antriebsmotor dreht nicht und die Schütze K1 oder K2 ziehen (nicht) an	
eventuelle Ursache	Beseitigung
Keine Spannung an den Anschlussklemmen L1 / L2 / L3 Drehstrom L1 / N Wechselstrom	Messen der Spannung Drehstrom Wechselstrom L1 gegen L2 L1 gegen N L2 gegen L3 L3 gegen L1 Bei nicht vorhandener Spannung bauseitige Sicherung und Zuleitung überprüfen und Anschlussklemmen am Wendeschütz im spannungslosen Zustand auf festen Sitz überprüfen und gegebenenfalls nachziehen
F1 Steuersicherung defekt	Angeschlossene Befehlsgeräte (z.B. Schlüsseltaster) auf Erdschluss und Kurzschluss überprüfen Nach Fehlerbeseitigung mitgelieferte Ersatzsicherung einsetzen
F2 Fehlerstromüberwachung hat angesprochen	Es liegt ein gleichzeitiger Auf und Zu Befehl an Befehlsgeräte überprüfen
Motorschutz (Bimetallschalter) im Motor durch Überlastung oder Überschreitung der Einschaltdauer angesprochen	Nach Abkühlung der Motorwicklung ist der Betrieb durch Betätigen eines Befehlsgerätes wieder möglich
Notendschalter hat den Steuerstromkreis unterbrochen	Über die Nothandbetätigung den Notendschalter wieder freifahren Einstellung des Betätigungsweges vom Betriebs- zum Notendschalter überprüfen und evtl. korrigieren
Externe Sicherheitsschalter (Schlaffseil- oder Schlupftürschalter) haben den Steuerstrom unterbrochen	Sicherheitsschalter überprüfen und evtl. austauschen
Schalter der Nothandbetätigung hat den Steuerstrom unterbrochen	Den Nothandbetätigungsschalter durch mehrmaliges Betätigen überprüfen
Anschlussschrauben am Schütz oder an Klemmleisten haben sich gelöst	Alle Anschlussschrauben im spannungslosen Zustand auf festen Sitz überprüfen und gegebenenfalls nachziehen
Defekt der Tormechanik	Überprüfung der Tormechanik
Störung Tor schließt nicht mehr in Selbsthaltung	
eventuelle Ursache	Beseitigung
Schließkantensicherung ist betätigt, Lichtschranke ist unterbrochen	Schließkantensicherung und ihre Auswerteeinheit prüfen Lichtschranke prüfen und ggf. neu ausrichten

Service Elektrotechnik ☎ 0049 - (0)211 - 500 90 25 / ☎ 0049 - (0)211 - 500 90 26
www.gfa-elektromaten.de

Das Wendeschütz besitzt elektromechanische Leistungsschaltglieder die einem Verschleiß unterliegen. Dieser Verschleiß ist abhängig von der Anzahl der Torzyklen und der geschalteten Leistung der ELEKTROMATEN®. Wir empfehlen, nach Erreichen der entsprechenden Torzykluszahl das Wendeschütz auszutauschen. Das nachfolgende Diagramm zeigt den Zusammenhang von Torzykluszahl und geschalteter Leistung der ELEKTROMATEN®.

